Raumliste WiSe 2021-22

UNIVERSITÄT TRIER

Aktuell gilt - unabhängig von den Abständen - eine grundsätzliche Maskenpflicht bei Veranstaltungen und Prüfungen!

Raum	***Plätze***	***Plätze mit Abstand ohne Maske***	**QM**	**Lüftung**
Gebäude A				
A 11	30	7	61,60	Lüftungsanlage
A 12	30	7	60,33	Lüftungsanlage
A 142	30	6	55,90	Lüftungsanlage
A 246 (Kunstgeschichte)	20	6	52,54	Fensterlüftung
A 308	25	6	51,92	Fensterlüftung
A 337 (Phonetik)	42	10	78,11	Lüftungsanlage
A 338 (Sprachlabor)	24	6	56,28	Fensterlüftung
A 339 (Sprachlabor)	22	12	77,58	Lüftungsanlage
A 346/347 (DAF/Sino)	30	6	48,72	Fensterlüftung
A 6	30	8	59,30	Lüftungsanlage
A 7	30	9	64,56	Lüftungsanlage
A 8	60	18	121,56	Lüftungsanlage
A 9/10	120	30	238,88	Lüftungsanlage
Audimax	500	74	670,00	Lüftungsanlage
Gästeraum	40	10	114,50	Fensterlüftung
Gebäude B				
B 10	30	7	61,70	Lüftungsanlage
B 11	30	7	60,19	Lüftungsanlage
B 111	30	6	51,55	Lüftungsanlage
B 12 - LLL	40	15	109,85	Lüftungsanlage
B 121 - Pool	40	17	110,90	Lüftungsanlage
B 13	60	14	110,10	Lüftungsanlage
B 14	60	15	119,91	Lüftungsanlage
B 16	60	12	99,17	Lüftungsanlage
B 17	60	13	99,42	Lüftungsanlage
B 18	30	7	62,66	Lüftungsanlage
B 19	30	7	65,22	Lüftungsanlage
B 20	30	7	68,36	Lüftungsanlage
B 21	60	12	121,97	Lüftungsanlage
B 211	30	8	61,49	Lüftungsanlage
B 22	60	15	121,97	Lüftungsanlage
B 304 (Sprachlabor)	30	15	82,12	Lüftungsanlage
B 305 (Sprachlabor)	32	16	92,34	Lüftungsanlage
B 312 (Sprachlabor)	22	11	62,54	Lüftungsanlage
B 461 (Päd./Phil)	30	6	48,73	Fensterlüftung
B 506 (Videoanlage)	40	16	92,84	Lüftungsanlage
B 511/12 (Videoanlage	20	4	38,32	Lüftungsanlage

B 515 (Videoanlage)	15	5	33,65	Lüftungsanlage
HS 1	150	16	153,95	Lüftungsanlage
HS 2	195	24	199,90	Lüftungsanlage
HS 3	350	42	346,65	Lüftungsanlage
Gebäude BZ				
BZ 36	30	6	60,14	Fensterlüftung
BZ 37d	20	4	38,65	Fensterlüftung
BZ 37L -Pool	75	40	289,38	Lüftungsanlage
Gebäude C				
C 01	40	7	64,58	Fensterlüftung
C 1	30	9	82,21	Fensterlüftung
C 10	60	15	116,12	Lüftungsanlage
C 106d - Pool	60	30	213,69	Lüftungsanlage
C 2	30	8	64,15	Fensterlüftung
C 22	60	16	116,12	Lüftungsanlage
C 3	30	7	57,13	Fensterlüftung
C 304	20	4	41,41	Fensterlüftung
C 360 (Poolraum)	25	6	44,53	Fensterlüftung
C 4	30	8	62,23	Fensterlüftung
C 402	35	7	64,00	Fensterlüftung
C 429	20	4	38,28	Fensterlüftung
C 502	40	7	64,00	Fensterlüftung
C 524	20	4	38,28	Fensterlüftung
C 9	60	18	116,12	Lüftungsanlage
HS 4	242	29	237,06	Lüftungsanlage
HS 5	242	29	227,00	Lüftungsanlage
HS 6	242	29	237,06	Lüftungsanlage
HS 7	166	20	237,06	Lüftungsanlage
Gebäude D				
D 031	30	8	61,44	Fensterlüftung
D 032	60	11	97,00	Lüftungsanlage
D 033	30	6	53,97	Fensterlüftung
D 034	30	6	53,58	Fensterlüftung
HS 8	145	22	153,95	Lüftungsanlage
D 230 (Videoanlage)	20	6	61,46	Fensterlüftung
D 324/25	40	6	40,32	Fensterlüftung
D 338	20	4	40,42	Fensterlüftung
D 420	25	3	31,80	Fensterlüftung
D 435	40	12	76,20	Fensterlüftung
Gebäude DM				
DM 31	10	4	27,81	Fensterlüftung
DM 131	20	4	32,71	Fensterlüftung
DM 22/24	30	6	40,91	Fensterlüftung
DM 32/35	30	6	46,32	Fensterlüftung
DM 343	30	4	40,35	Fensterlüftung
DM 54/56	20	4	38,89	Fensterlüftung
Gebäude E				

E 9 - Pool	10	8	61,36	Fensterlüftung
E 10	30	4	36,67	Fensterlüftung
E 139	30	6	48,37	Fensterlüftung
E 44	20	6	49,19	Fensterlüftung
E 45	30	5	47,83	Fensterlüftung
E 50	20	7	45,03	Fensterlüftung
E 51	70	14	106,26	Fensterlüftung
E 52	30	8	55,23	Fensterlüftung
HS 10	120	16	136,00	Lüftungsanlage
HS 9	130	19	151,00	Lüftungsanlage
Gebäude F				
F 55	60	14	117,83	Lüftungsanlage
F 59	60	11	79,33	Lüftungsanlage
F 57 Pool	20	10	71,16	Fensterlüftung
F 58 Pool	20	14	79,96	Fensterlüftung
Gebäude H				
H 11	64	12	91,32	Lüftungsanlage
H 12	32	9	68,16	Fensterlüftung
H 13	32	9	68,47	Fensterlüftung
H 208	75	16	157,99	Fensterlüftung
H 321	48	12	76,04	Fensterlüftung
H 322	30	12	76,04	Lüftungsanlage
H 714	60	12	98,69	Lüftungsanlage
H 6	32	12	83,78	Fensterlüftung
H 7	32	9	61,02	Fensterlüftung
Hörsaalzentrum				
HS 11	120	15	91,32	Lüftungsanlage
HS 12	120	15	68,16	Lüftungsanlage
HS 13	120	15	68,47	Lüftungsanlage
HZ 201	30	14	79,17	Fensterlüftung
HZ 202	30	14	81,77	Fensterlüftung
HZ 203	60	14	108,91	Lüftungsanlage
HZ 204	60	17	165,58	Lüftungsanlage
Kapelle	180	29	270,00	Lüftungsanlage
Gebäude P				
P 1	30	6	52,39	Lüftungsanlage
P 2	30	6	52,31	Lüftungsanlage
P 3	60	14	101,38	Lüftungsanlage
P 12	60	14	101,12	Lüftungsanlage
P 13	30	6	52,45	Lüftungsanlage
P 14	30	6	52,47	Lüftungsanlage
Gebäude N				
N 1 (Biogeo/Ökotox)	32	8	61,39	Lüftungsanlage
N 2	74	19	134,22	Lüftungsanlage
N 3	60	17	116,55	Lüftungsanlage
N 4 (Biogeo/Ökotox)	60	18	117,67	Lüftungsanlage

Sporthalle				
Sporthalle	180	180	1270,91	Lüftungsanlage
nachrichtlich				
Haus 013 SR IV	30	9	59,00	Fensterlüftung
Haus 013 SR V	25	7	49,00	Fensterlüftung
JU 2.120	30	9	60,00	Fensterlüftung
JU 3.140	25	7	54,00	Fensterlüftung